



شرکت توسعه آهن و فولاد گل کهر
GIS DCO

عنوان مناقصه:

سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه

نام مناقصه گر:

ردیف	بخش	شرح سوال	پاسخ کارفرما / مشاور
1	سوالات بخش مکانیکال و پایینگ	آیا در تونل سیستم تهویه وجود دارد؟	بلی
2	سوالات پروسی		
4	سوالات برقی	آیا در کابل های موضوع قرارداد، جریان برق دایر میباشد؟ در صورتیکه پاسخ مثبت باشد، میزان ولتاژ و آمپر عبوری را اعلام بفرماید.	بلی، ولتاژ 33KV و میزان جریان عبوری به طور متوسط 540 آمپر برای هر کارخانه، تعداد کارخانه 3:
5		تامین برق سه فاز 60 آمپری جهت راه اندازی کمپرسور باد از طرف کارفرما امکان پذیر می باشد؟	خیر
6		آیا در طول تونل، روشنایی کافی وجود دارد؟	خیر، تامین روشنایی توسط پیمانکار با استفاده از کابل برق و پروژکتور سیار خواهد بود.
8	سوالات بازرگانی	آیا کارفرما امکان خرید پروفرمایی را دارد؟	خیر
9		آیا با توجه به وارداتی بودن مصالح و نوسان نرخ ارز، با تحویل مصالح (وارداتی) پای کار، میتوان درخواست آزاد سازی الباقی مبلغ مصالح (بغیر از کسورات و تضامین) نمود؟	خیر
	موضوع سوال	شرح سوال	پاسخ کارفرما / مشاور
10	ضمانتنامه	با توجه به مطرح شدن 3 نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ضمانتنامه بانکی / چک صیادی / سفته بانکی)، آیا هر 3 مورد باید ارائه گردد و یا یکی از موارد کفایت می نماید؟	یک مورد کفایت می کند.
11	پیشنهاد قیمت	واحد مطرح شده برای اجرا " کیلوگرم " میباشد. آیا این واحد درست درج شده است؟، و یا باید بر اساس مترمربع مطرح گردد؟	بر حسب کیلوگرم می باشد - مطابق با بند شماره 8 شرح خدمات و بندهای شماره 3 و 4 شرح کار درخواستی، نحوه اجرا و ضخامت پاشش مطابق با دیتا شیت و مشخصات فنی محصول و نظر دستگاه نظارت مشخص خواهد شد.
12	مقدار مترتال	با توجه به اینکه مترتاز کار مشخص نیست و صرفاً مقدار کل مترتال مطرح شده است، (مقدار مترتال بر اساس ضخامت و مترتاز کار محاسبه و بدست می آید) در صورت مغایرت ضخامت مورد تأیید و مترتاز کار یا مقدار 10/000 کیلوگرم مترتال، تکلیف مازاد و یا کسری مترتال چگونه مشخص خواهد شد؟	مطابق با بند شماره 8 شرح خدمات و بند های شماره 3 و 4 شرح کار درخواستی، نحوه اجرا و ضخامت پاشش مطابق با دیتا شیت و مشخصات فنی محصول و نظر دستگاه نظارت مشخص خواهد شد. و پیمانکار ملزم به اجرا و تحویل پروژه مطابق با ضخامت مدنظر دستگاه نظارت می باشد. به عنوان مثال با توجه به موارد فوق الذکر در صورت اجماع در خصوص ضخامت به عدد 4MM خشک، پیمانکار بایستی مقدار کل مترتال را با 4 DFT میلی متر (نه بیشتر و نه کمتر) تحویل نماید.
13	گواهی کیفیت و تست تجهیزات	منظور از گواهی کیفیت و تست تجهیزات چیست و چه مرجعی باید صادر نماید؟	کیفیت محصول مطابق با بند شماره 2 شرح خدمات و شرح کار درخواستی، از طریق ارائه یکی از تاییدیه های UL-FM-BS معتبر، قابل تضمین خواهد بود. راجع به تست ها نیز تست در محل پروژه با تهیه نمونه توسط پیمانکار با حضور نماینده دستگاه نظارت با شعله مستقیم انجام خواهد شد و در صورت نیاز به انجام تست مکمل مترتال، تست مذکور در یکی از آزمایشگاه معتبر و مورد تایید دستگاه نظارت با هزینه پیمانکار صورت خواهد گرفت.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
G I S D C O

عنوان مناقصه:

سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه

نام مناقصه گر:

گواهینامه ها	14	گواهی صلاحیت پیمانکاری (وزارت کار) و صلاحیت ایمنی این شرکت در مراحل اخذ می باشد، میتوان با ارائه تعهد نامه مبنی بر ارائه گواهینامه های فوق، در مناقصه شرکت نمود؟
محصول	15	چگونه میتوانم محصول را معرفی نموده و تاییدیه کارفرمای محترم را اخذ نمود؟
محل اسکان	16	آیا کارفرما امکان ارائه سایت اسکان در محل پروژه را دارد و یا نیروها می بایستی خارج از سایت پروژه اسکان داده شوند؟
		با ارائه مدارک مثبتته دال بر طی مراحل صدور گواهینامه و تعهد نامه و ارائه قبل از شروع عملیات اجرایی امکان شرکت در مناقصه وجود دارد ولی تبعات ناشی از عدم ارائه به موقع و کلیه خسارات مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود.
		با ارائه مستندات دیتا شیت، مشخصات فنی محصول و تاییدیه های محصول در اسناد تامین محل اسکان با پیمانکار خواهد بود.